



01 NOV 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 01 - 11- 2016

Αριθ. Πρωτ. Β-3353

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευαγγελία Λαμπαδαρίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508324
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση .«"Πειραγμένες" αντλίες στο 15% των πρατηρίων βενζίνης στην Αττική»


ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 346/13-10-2016

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Σπύρος Δανέλλης, σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ. 67681/5209/20.10.2016 έγγραφο της Δ/σης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων , με το οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το θιγόμενο σε αυτή θέμα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Κοινοποίηση:

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Γραφείο Υπουργού





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΑΘΗΝΑ 20-10-2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 67681/5209

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού ελέγχου
ιδίου Υπουργείου

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508588
FAX : 210-6508481
E-mail : a.skillakos@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 346/13-10-2016 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη.
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αριθμ. 346/13-10-2016 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη
β) Το υπ' αριθμ. Β-3353/14-10-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη, η οποία μας διαβιβάστηκε με το (α) σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, τα εξής:

1. Για τα θέματα ελέγχου της ακρίβειας και της ορθότητας της μέτρησης των αντλιών ενός λειτουργούντος πρατηρίου υγρών ή/και αερίων καυσίμων, αλλά και γενικότερα όλων των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμου, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2. Για τα θέματα επεξεργασίας και αξιοποίησης όλων των στοιχείων που καταγράφονται από τα συστήματα εισροών-εκροών, για το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ελέγχων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
3. Ως εκ τούτου, τα αντικείμενα των παρ. 1 και 2 του παρόντος, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας και γενικότερα του Υπουργείου μας.
4. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, στη παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4413/2016 (Α' 148) που δημοσιεύτηκε στις 08 Αυγούστου 2016 και παρατίθεται κατωτέρω, θεσμοθετήθηκαν αυστηρότερες ειδικές κυρώσεις, από αυτές που προβλέπονταν στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 (Α' 173), για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εγκατεστημένων συστημάτων μέτρησης/μετρητών των διακινούμενων ποσοτήτων καυσίμων, σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις διακίνησης υγρών και αερίων καυσίμων:

Σφάλμα μετρητή	Κύρωση
1α: Βενζίνες - πετρέλαια $-0,5\% < \text{σφάλμα} \leq -1,0\%$	Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενο μετρητή.
1β: Υγραέρια $-1,0\% < \text{σφάλμα} \leq -2,0\%$	
2α: Βενζίνες-πετρέλαια $-1,0\% < \text{σφάλμα} \leq -1,5\%$	Διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενο μετρητή.
2β: Υγραέρια $-2,0\% < \text{σφάλμα} \leq -3,0\%$	
3α: Βενζίνες - πετρέλαια $-1,5\% < \text{σφάλμα}$	Διοικητικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενο μετρητή.
3β: Υγραέρια $-3,0\% < \text{σφάλμα}$	

β. Στις περιπτώσεις 3α και 3β του παραπάνω πίνακα αφαιρείται επιπλέον η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στην οποία εντοπίζεται η παραβατική συμπεριφορά, με τη διαδικασία της παρ. 1 δ και τους περιορισμούς ως προς τη χορήγηση άδειας ή νέας άδειας της παραγράφου 1 ε του παρόντος άρθρου.

γ. Στις περιπτώσεις 2α και 2β του παραπάνω πίνακα, όταν, εντός διαστήματος τριών (3) ετών από την επιβολή της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στην οποία εντοπίζεται η παραβατική συμπεριφορά, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1δ και τους περιορισμούς ως προς τη χορήγηση άδειας ή νέας άδειας της παραγράφου 1 ε του παρόντος άρθρου.».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Δ/ση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων (3)

